

## PORTUGUES

### Fonte de alimentação com ciclo primário

A alimentação de corrente UNO POWER pode ser utilizada no mundo inteiro devido à entrada de faixa ampla. Através da pequena dissipação de energia e da alta eficiência obtém-se a máxima eficiência de energia.

**D** Demais informações e condições de verificação encontram-se na respectiva ficha técnica em phoenixcontact.net/products.

**I** Antes de colocação em funcionamento, ler as instruções de montagem e detectar se há danificações no aparelho.

**Avisos de segurança e alertas**  
O aparelho somente pode ser instalado, colocado em funcionamento e operado por pessoal técnico qualificado. Devem ser cumpridas as normas nacionais de segurança e prevenção de acidentes.

- Atenção: Perigo de morte devido a choque elétrico!
- Nunca trabalhe com tensão ligada.
- Executar conexão de rede profissional e garantir proteção contra impacto.
- A alimentação com tensão precisa ser ligável fora da fonte de energia do sistema (por ex., através de proteção de linha primária).
- Observar os limites mecânicos e térmicos.
- A fonte de alimentação é um aparelho para instalação integrada. O grau de proteção IP20 do módulo foi concebido para um ambiente limpo e seco.
- Dimensionar e proteger o quanto necessário a ligação primária e secundária.
- Utilizar terminais tubulares para cabos flexíveis.
- Após a instalação, cobrir a área de bornes, para evitar o contato não permitido com peças energizadas (por ex. instalação no quadro de comando).
- Evitar a introdução de corpos estranhos, como grampos ou partes metálicas.
- A fonte de alimentação é isenta de manutenção. Os consertos só podem ser executados pelo fabricante. A abertura da caixa anula a garantia.

### 1. Denominação dos elementos (1)

1. Terminal de conexão tensão de saída: Output DC +/-
2. Sinalização LED DC OK (verde)
3. Base de encaixe integrada para o trilho de fixação
4. Link do código QR
5. Terminal de conexão tensão de entrada: Input AC L/N

### 2. Instalação (2)

A alimentação de corrente pode ser instalada em todos os trilhos de fixação de 35 mm, de acordo com a EN 60715. A posição normal de montagem é horizontal (terminais de entrada em baixo). A distância mínima superior/inferior aos outros aparelhos é de 30 mm.

### 3. Terminais de conexão (1 + 3)

**i** Os parâmetros para a conexão, como por exemplo, para saber o comprimento de decapagem necessário para a ligação com e sem terminal tubular, podem ser consultados na tabela correspondente.

### 4. Sinalização

O LED OK DC disponível serve para a monitorização do funcionamento. O LED se acende permanentemente quando a tensão de saída for > 90 % tiver uma tensão de saída nominal  $U_N$  (24 V DC).

### UL 508 NOTA

Utilizar cabo de cobre com uma temperatura de operação de > 75 °C (temperatura ambiente < 55 °C) e > 90 °C (temperatura ambiente < 75 °C).

A temperatura ambiente (operação) refere-se à temperatura do ar ao redor do UL 508.

### CSA C22.2 No. 107.1-01 NOTA:

Para a utilização em um ambiente monitorado.

### IEC 60335-1 NOTA:

A fonte de alimentação UNO-PS/1AC/24DC/100W/H (1088851) cumpre as normas standard e também a norma de equipamento doméstico.

## ITALIANO

### Alimentazione switching

Grazie all'ingresso ad ampio range, l'alimentatore UNO POWER è utilizzabile in tutto il mondo. Altre le perdite minime e all'efficienza elevata, queste unità consentono un notevole risparmio energetico.

**i** Ulteriori informazioni e condizioni di prova sono riportate nella relativa scheda tecnica alla pagina phoenixcontact.net/products.

**i** Prima della messa in funzione, leggere le istruzioni di installazione e verificare che il dispositivo non presenti danni.

### Avvertenze sulla sicurezza e sui pericoli

L'installazione, la messa in funzione e l'uso dello strumento si devono affidare esclusivamente a tecnici qualificati. Rispettare le norme di sicurezza e antinfortunistiche nazionali.

- Avvertenza: pericolo di morte a causa di scosse elettriche!
- Non lavorare mai in presenza di tensione.
- Effettuare una connessione di rete corretta e garantire la protezione contro le scosse elettriche.
- L'alimentatore deve poter essere messo fuori tensione dall'esterno (ad es. mediante la protezione di linea sul lato primario).
- Rispettare i limiti meccanici e termici.
- L'alimentatore è un apparecchio da incorporare. Il grado di protezione IP20 dell'apparecchio è previsto per un ambiente pulito e asciutto.
- Prevedere dimensioni e protezione sufficienti per il cablaggio primario e secondario.
- Utilizzare capocorda per cavi flessibili.
- Dopo l'installazione coprire il vano di connessione in modo da evitare contatti delle parti sotto tensione (ad es. montaggio nel quadro elettrico).
- Evitare la penetrazione di corpi estranei, quali ad es. gaffrette o altri oggetti metallici.
- L'alimentatore non richiede manutenzione. Eventuali interventi di riparazione possono essere eseguiti soltanto dal produttore. L'apertura della custodia comporta il decadere della garanzia.

### 1. Denominazione degli elementi (1)

1. Morsetto di connessione tensione di uscita: Output DC +/-
2. Segnalazione LED DC OK (verde)
3. Piedino di innesto integrato per il montaggio su guida
4. Codice QR link web
5. Morsetto di connessione tensione d'ingresso: Input AC L/N

### 2. Installazione (2)

L'alimentatore può essere installato su tutte le guide di montaggio da 35 mm a norma EN 60715. La posizione di montaggio normale è orizzontale (morsetti di ingresso in basso). La distanza minima superiore/inferiori da mantenere rispetto ad altri dispositivi è di 30 mm.

### 3. Morsetti di connessione (1 + 3)

**i** I parametri di connessione, ad esempio la lunghezza del tratto da spelare necessaria per il cablaggio con e senza capocorda montato, sono riportati nella tabella corrispondente.

### 4. Segnalazione

La LED OK DC surveille le fonctionnement de l'appareil. Elle s'allume en continu quand la tension de sortie est > 90 % de la tension nominale  $U_N$  (24 V DC).

### UL 508 REMARQUE :

Utiliser câbles en cuivre pour les températures de service > 75 °C (température ambiante < 55 °C) et > 90 °C (température ambiante < 75 °C).

La température ambiante (en service) ne concerne que la température de l'air ambiant selon UL 508.

### CSA C22.2 No. 107.1-01 REMARQUE :

Destiné aux utilisations dans un environnement surveillé.

### CEI 60335-1 REMARQUE :

L'alimentation en tension UNO-PS/1AC/24DC/100W/H (1088851) satisfait non seulement aux normes standard mais également à la norme sur les appareils ménagers.

## FRANÇAIS

### Alimentation à découpage primaire

L'alimentation UNO POWER est utilisable dans le monde entier grâce à sa plage de tension étendue. Les pertes faibles à vide et son rendement élevé lui confèrent une efficacité énergétique minimale.

**i** Pour plus d'informations et de détails sur les conditions de contrôle, consulter la fiche technique à l'adresse phoenixcontact.net/products.

**i** Avant la mise en service, lire les instructions d'installation et vérifier si l'appareil présente des dommages.

### Consignes de sécurité et avertissements

L'appareil ne doit être installé, mis en service et utilisé que par du personnel qualifié. Respecter la législation nationale en vigueur en matière de sécurité et de prévention des accidents.

- Avertissement: danger de mort par électrocution.
- Ne jamais travailler sur un module sous tension.
- Procéder au raccordement secteur dans les règles de l'art et garantir la protection contre l'électrocution.
- L'alimentation doit pouvoir être coupée depuis l'extérieur (via le disjoncteur de ligne côté primaire par ex.).
- Respecter les limites mécaniques et thermiques.
- L'alimentation est encastrable. L'indice de protection IP20 est valable dans un environnement propre et sec.
- Dimensionner et protéger les câblages primaire et secondaire correctement.
- Utiliser des embouts pour câbles flexibles.
- Après installation, recouvrir la zone des bornes pour éviter tout contact fortuit avec des pièces sous tension (par exemple, montage en armoire).
- Empêchez tout corps étranger (trombone ou pièce métallique) de pénétrer dans la zone des bornes.
- L'alimentation ne nécessite aucun entretien. Seul le constructeur est autorisé à effectuer des réparations. L'ouverture du boîtier provoque l'extinction de la garantie.

### 1. Désignation des éléments (1)

1. Tension de sortie à la borne de raccordement : Output DC +/-
2. Signaler LED DC OK (vert)
3. Pied encastré intégré pour le montage sur rail
4. Code QR lien Web
5. Morsetto di connessione tensione d'ingresso: Input AC L/N

### 2. Installation (2)

L'alimentation est encastrable sur tous les profils 35 mm conformes à EN 60715. La position normale de montage est horizontale (bornes d'entrée en bas). La distance minimale supérieure/inferieure de maintenir rispetto ad altri dispositivi è di 30 mm.

### 3. Bornes de raccordement (1 + 3)

**i** Les paramètres de branchement tels la longueur à dénuder du câblage avec et sans embout se trouvent dans le tableau correspondant.

### 4. Signaler

La LED OK DC surveille le fonctionnement de l'appareil. Elle s'allume en continu quand la tension de sortie est > 90 % de la tension nominale  $U_N$  (24 V DC).

### UL 508 NOTE :

Utiliser câbles en cuivre pour les températures de service > 75 °C (température ambiante < 55 °C) et > 90 °C (température ambiante < 75 °C).

La température ambiante (en service) ne concerne que la température de l'air ambiant selon UL 508.

### CSA C22.2 No. 107.1-01 NOTE :

For use in controlled environment.

### IEC 60335-1 NOTE :

The UNO-PS/1AC/24DC/100W/H power supply (1088851) meets the standard for household appliances in addition to other standard norms.

## ENGLISH

### Primary-switched power supply unit

The power supply UNO POWER can be used worldwide thanks to the wide-range input. Reduced no-load losses and high efficiency lead to high energy efficiency.

**i** For additional information and test requirements, please refer to the corresponding data sheet at phoenixcontact.net/products.

**i** Prior to startup, read the installations notes and check the device for damage.

### Safety and warning instructions

Only professionals may install, start up, and operate the device. Observe the national safety and accident prevention regulations.

- Warning: Risk of electric shock
- Never carry out work when voltage is present.
- Establish mains connection correctly and ensure protection against electric shock.
- The power supply must be switched off from outside (e.g. via the line protection on the primary side).
- Observe mechanical and thermal limits.
- The power supply is a built-in device. The protection class IP20 of the device is meant to be applied in a clean and dry environment.
- Ensure that the primary-side wiring and secondary-side wiring are the correct size and have sufficient fuse protection.
- Use ferrules for flexible cables.
- Cover termination area after installation in order to avoid accidental contact with live parts (e.g., installation in control cabinet).
- Protect the device against foreign bodies penetrating it, e.g., paper clips or metal parts.
- The power supply is maintenance-free. Repairs may only be carried out by the manufacturer. The warranty no longer applies if the housing is opened.

### 1. Designation of the elements (1)

1. Connection terminal block output voltage: Output DC +/-
2. LED signaling DC OK (green)
3. Integrated snap-on foot for carrier rail mounting
4. QR code web link
5. Connection terminal block input voltage: Input AC L/N

### 2. Installation (2)

The power supply can be installed onto all 35 mm DIN rails according to EN 60715. Normal mounting position is horizontally (with the input terminals facing downward). The minimum gap to other devices is 30 mm above/below.

### 3. Connection terminal blocks (1 + 3)

**i** You can find the connection parameters, such as the necessary stripping length for the wiring with and without ferrule, in the associated table.

### 4. Signaling

The DC OK-LED is available for function monitoring. The LED is continuously illuminated when the output voltage is > 90 % of the nominal output voltage  $U_N$  (24 V DC).

### UL 508 NOTE :

Use copper cables for operating temperatures of > 75 °C (ambient temperature < 55 °C) and > 90 °C (ambient temperature < 75 °C).

The ambient temperature (operation) refers to UL 508 surrounding air temperature.

### CSA C22.2 No. 107.1-01 NOTE :

For use in controlled environment.

### IEC 60335-1 NOTE :

The UNO-PS/1AC/24DC/100W/H power supply (1088851) meets the standard for household appliances in addition to other standard norms.

## DEUTSCH

### Primär getaktete Stromversorgung

Die Stromversorgung UNO POWER ist weltweit durch den Weitbereichseingang einsetzbar. Durch geringe Leerlaufverluste und den hohen Wirkungsgrad wird eine maximale Energieeffizienz ermöglicht.

**i** Weitere Informationen und Prüfbedingungen finden Sie im zugehörigen Datenblatt unter phoenixcontact.net/products.

**i** Vor Inbetriebnahme die Einbauanweisung lesen und das Gerät auf Beschädigung prüfen.

### Sicherheits- und Warnhinweise

Nur qualifizierte Fachpersonal darf das Gerät installieren, in Betrieb nehmen und bedienen. Nationale Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften sind einzuhalten.

- Warnung: Lebensgefahr durch Stromschlag.
- Niemals bei anliegender Spannung arbeiten.
- Netzanschluss fachgerecht ausführen und Schutz gegen elektrischen Schlag sicherstellen.
- Stromversorgung muss von außerhalb spannungslos zu schalten sein (z. B. durch den primärseitigen Leitungsschutz).
- Mechanische und thermische Grenzen einhalten.
- Die Stromversorgung ist ein Einbaugerät. Die Schutzzertifizierung IP20 des Geräts ist für eine saubere und trockene Umgebung vorgesehen.
- Verhindern Sie das Eindringen von Fremdkörpern, wie z. B. Büroklammern oder Metallteilen.
- Die Stromversorgung ist wartungsfrei. Reparaturen sind nur durch den Hersteller durchführbar. Bei Öffnen des Gehäuses erlischt die Garantie.

### 1. Bezeichnung der Elemente (1)

1. Anschlussklemme Ausgangsspannung:

**初级开关电源**

归功于宽输入，电源 UNO POWER 可在全球通用。降低的空载损耗以及更高的效率使能源效率较高。

更多信息和测试要求请参看 phoenixcontact.net/products 中的相应数据表。

在启动前请阅读安装注意事项并检查设备是否损坏。

**安全和警告说明**

仅有具备从业资质的专业人员才可以对设备进行安装、调试和操作。请遵循国家安全与事故防范规定。

- 警告：电击危险
- 带电时勿操作。
- 正确建立电源连接，确保对电气冲击的保护。
- 电源必须从外部断开（例如通过一次侧的线路保护）。
- 注意机械和温度方面的限制。
- 该电源为内型置设备。该设备的 IP20 防护等级适用于清洁和干燥的环境。
- 确保一次侧和二次侧的接线尺寸正确且有足够的熔断保护。
- 柔性电缆使用冷压头。
- 安装后将端子区域覆盖以避免与带电部分产生意外接触（如安装在控制柜中时）。
- 保护设备，防止异物（例如回形针或金属部件）刺入。
- 电源无需保养。修理工作只能由制造商进行。一旦打开外壳，保修承诺便不会生效。

**1. 元件的类型 (1)**

1. 端子连接器输出电压：Output DC +/-
2. LED 信号 DC OK (绿色)
3. 集成式接线支架，用于支架导轨安装
4. 网页链接二维码
5. 端子连接器输入电压：Input AC L/N

**2. 安装 (2)**

电源可安装到所有符合 EN 60715 标准的 35 mm DIN 导轨上。正常安装位置为水平位置（输入模块朝下）。与其它设备之间的最小间隙上 / 下均为 30 mm。

**3. 接线端子 (1 + 3)**

**i** 您可以在相关表格中找到连接参数，例如带和不带套管时的剥线长度等。

**4. 信号**

DC OK-LED 可用于功能监控。在输出电压 > 额定输出电压 U<sub>N</sub> (24 V DC) 的 90% 的情况下，LED 长亮。

**UL 508 注意：**

使用铜质电缆，工作温度为  
> 75 °C (环境温度 < 55 °C)  
> 90 °C (环境温度 < 75 °C)。

环境温度（工作）请参考 UL 508 周围空气温度。

CSA C22.2 编号 107.1-01，注意：  
仅在受控环境下使用。

IEC 60335-1 注意：

UNO-PS/1AC/24DC/100W/H 电源 (1088851) 符合家用电器标准以及其他多项标准。

**POLSKI****Zasilacze taktowane w obwodzie pierwotnym****РУССКИЙ****Импульсный источник питания**

Zasilacz UNO POWER można stosować na całym świecie dzięki szerokoziemcowemu wejściu. Dzięki niewielkim stratom biegu jalowego i wysokiej sprawności możliwy jest osiąganie maksymalnej efektywności energetycznej.

**i** Dalsze informacje i warunki kontroli można znaleźć w odpowiednim arkuszu danych na stronie www.phoenixcontact.net/products.

**i** Przed uruchomieniem zapoznać się z instrukcją wbudowaną i sprawdzić urządzenie pod kątem uszkodzeń.

**i** UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OSTRZEŻENIA  
Urządzenie powinno być montowane, wiodzione do eksploatacji i obsługiwane tylko przez wykwalifikowanego specjalistę. Należy przestrzegać krajowych przepisów BHP.

- Ostrzeżenie: zagrożenie życia na skutek porażenia prądem elektrycznym.
- Nigdy nie pracować przy przyłożonym napięciu.
- Przyłączanie sieciowe należy wykonać fachowo i zapewnić ochronę przed porażeniem elektrycznym.
- Zapewniona musi być możliwość odłączenia z zewnętrznej zasilacza od napięcia (np. przez zabezpieczenie linii po stronie pierwotnej).
- Zachowywać granice mechaniczne i termiczne.
- Zasilacz jest urządzeniem przeznaczonym do wbudowania. Urządzenie posiada stopień ochrony IP20 jest przeznaczone do pracy w czystym i suchym otoczeniu.
- Zapewniony wystarczających parametry i zabezpieczenie opuszczania po stronie pierwotnej i wtórnej.
- Użyć tulejek do elastycznych kabli.
- Po zainstalowaniu należy zasłonić obszar zacisków, aby nie dopuścić do niedozwolonego dotknięcia części przewodzących napięcie (np. montaż w szafie sterowniczej).
- Nie dopuścić do przedostawiania się ciał obcych, jak np. zszywacza biurowego lub metalowe elementy.
- Zasilacz nie wymaga konserwacji. Napraw dokonywać może tylko producent. Otwarcie obudowy powoduje unieważnienie gwarancji.

**1. Oznaczenie elementów (1)**

1. Złącza przyłączeniowa napięcia wyjściowego: Output DC +/-
2. Sygnalizacja diody LED DC OK (zielona)
3. Zintegrowana stopka ustanawiająca do montażu szyny nośnej
4. Kod QR Web-Link
5. Złącza przyłączeniowa napięcia wejściowego: Input AC L/N

**2. Instalacja (2)**

Zasilacz może być montowany na wszystkich szynach nośnych 35 mm zgodnych z normą EN 60715. Normalne położenie montażowe to położenie poziome (złącza wejściowe u dołu). Minimalny odstęp od innych urządzeń wynosi 30 mm u góry/u dołu.

**3. Złącza przyłączeniowe (1 + 3)**

**i** Parametry przyłączeniowe, jak np. niezbędną długość izolacji dla opuszczania z tulejką i bez niej, są podane w przypisanej tabeli.

**4. Sygnalizacja**

Do monitorowania funkcji służy dioda LED DC OK. Dioda LED świeci stale, gdy napięcie wyjściowe wynosi > 90% znamionowego napięcia wyjściowego U<sub>N</sub> (24 V DC).

**WSKAZÓWKA DOT. UL 508:**

Użyci kabli miedzianych o temperaturze roboczej  
> 75 °C (temperatura otoczenia < 55 °C) oraz  
> 90 °C (temperatura otoczenia < 75 °C).

Temperatura otoczenia (praca) odnosi się do temperatury otoczenia wg UL 508.

**WSKAZÓWKA DOT. CSA C22.2 nr 107.1-01:**

Do zastosowania w kontrolowanym środowisku.

**WSKAZÓWKA DOT. IEC 60335-1:**

Zasilacz UNO-PS/1AC/24DC/100W/H (1088851) oprócz standardowych norm spełnia dodatkowo wymogi normy dotyczącej urządzeń gospodarstwa domowego.

**TURKÇE****Primer anahtarlamalı güç kaynağı**

UNO POWER güç kaynağı genis aralıkta hizmet verebilen bir güç kaynağıdır. Tüm dünyada kullanılabilir. Yüksek durumda kayıpları düşük olmasının yanı sıra yüksek verimliliği yüksek enerji verimi sağlar.

**i** Ek bilgi ve test gereklilikleri için lütfen phoenixcontact.com/products adresindeki ilgili veri bilgi foyüne bakın.

**i** Devreye almadan önce montaj talimatları okunun ve cihaz üzerinde hasar kontrolü yapın.

**i** Güvenlik ve uyarı talimatları  
Sadece nitelikli personel cihazı monte edip çalıştırılabilir. Montajda lütfen ulusal güvenlik ve kaza önleme talimatına uyın.

**Uyarı: Elektrik çarpması riski**

- Ostrzeżenie: Odporność na porażenia elektrycznym tokem.
- Niemniej nie pracować przy przyłożonym napięciu.
- Wykonaj kwalifikowaną podłączenie do sieci i zabezpieczenie przed porażeniem elektrycznym.
- Blok питания должен обеспечиваться при помощи внешнего выключателя (например, с помощью автоматического выключателя на первичной цепи).
- Trzeba zabezpieczyć przed pojawieniem się niebezpiecznych mechanicznych i temperaturowych pokazów.
- Blok питания jest włączany za pomocą urządzenia. Stopień bezpieczeństwa urządzenia IP20 jest zaprojektowany dla czystego i suchego otoczenia.
- Podobrany dostatecznie po rozmiarom prowadnicą zasilającą na pierwszy i drugi strony i zabezpieczenie jej zasilaniem.
- Użyj tulejek do elastycznych kabli.
- Po zainstalowaniu należy zasłonić obszar zacisków, aby nie dopuścić do niezadowolonego dotknięcia części przewodzących napięcie (np. montaż w szafie sterowniczej).
- Nie dopuścić do przedostawiania się ciał obcych, jak np. zszywacza biurowego lub metalowe elementy.
- Blok питания nie wymaga konserwacji. Napraw dokonywać może tylko producent. Otwarcie obudowy powoduje unieważnienie gwarancji.

**1. Elemanların tanımlaması (1)**

1. Bağlantı klemensi çıkış geriliminin bağlanması: Output DC +/-
2. Sinyalizasyon LED DC OK (yeşil)
3. İç montajlı teminatı montaj etmek için montaj röste
4. QR-kod, web-link
5. Bağlantı klemensi giriş geriliminin bağlanması: Input AC L/N

**2. Montaj (2)**

Güç kaynağı EN 60715'e uygun tüm 35 mm DIN raylarına oturulabilir. Normal montaj pozisyonunda yatay monte edilmelidir (giriş klemmeleri aşağı bakar şekilde). Diğer cihazlara minimum mesafe üstte/alta 30 mm.

**3. Bağlı klemensi (1 + 3)**

**i** Yüksüklük veya yükseksüz kablolardan için gerekli kablo soyma uzunluğu gibi bağlı parametreler tablodan alınabilir.

**4. Sinyal verme**

DC OK LED işlev denetlenmesi için kullanılabilir. Çıkış gerilimi nominal çıkış geriliminin U<sub>N</sub> (24 V DC) 90 %'dan daha fazla ise, LED sürekli olarak yanar.

**UL 508 NOT:**

Aşağıda belirtilen çalışma sıcaklıklar için bakır kablolardan kullanın  
> 75 °C (ortam sıcaklığı < 55 °C) ve  
> 90 °C (ortam sıcaklığı < 75 °C).

Ortam sıcaklığı (çalışma) UL 508 çevre havası sıcaklığına referans verir.

**CSA C22.2 № 107.1-01 NOT:**

Kontrollü bir ortamda kullanıma uyundur.

**IEC 60335-1 NOT:**

UNO-PS/1AC/24DC/100W/H güç kaynağı (1088851), diğer standart normlarına ek olarak, ev tipi cihazlara yönelik standart da karşılar.

**ESPAÑOL****Fuentes de alimentación conmutadas de primario**

La fuente de alimentación UNO POWER puede usarse en todo el mundo gracias a la entrada de amplia gama. Las reducidas pérdidas en circuito abierto y el alto rendimiento le permiten alcanzar la máxima eficiencia energética.

**i** Encontrará más información y condiciones de prueba sobre el artículo en la hoja de características correspondiente en phoenixcontact.net/products.

**i** Antes de la puesta en servicio, lea las instrucciones de montaje y compruebe que el dispositivo no presente daños.

**Indicaciones de seguridad y advertencia**

**Uyarı: Elektrik çarpması riski**  
Solamente el personal cualificado podrá instalar, poner en servicio y manejar el dispositivo. Deberán cumplirse las normas nacionales de seguridad y prevención de riesgos laborales.

- Advertencia: peligro de muerte por electrocución.
- No trabajar nunca estando la tensión aplicada.
- Realizar una conexión de red profesional y asegurar la protección contra descargas eléctricas.
- Se debe desconectar la fuente de alimentación desde el exterior en ausencia de tensión (p. ej. mediante la protección del cable del lado primario).
- Respetar los límites mecánicos y térmicos.
- La fuente de alimentación es un equipo integrado. El grado de protección IP20 del dispositivo está previsto para un ambiente seco y limpio.
- Dimensione y proteja de forma suficiente el cableado del lado primario y del secundario.
- Utilizar punteras para cable flexible.
- Despues de la instalación, cubrir la zona de los bornes para evitar un contacto involuntario de las piezas conductoras de tensión (p. ej., montaje en el armario de distribución).
- Evite la introducción de cuerpos extraños, como clips de oficina o piezas metálicas.
- La fuente de alimentación no necesita mantenimiento. Solamente el fabricante podrá realizar las reparaciones. Al abrir la carcasa quedará anulada la garantía.

**1. Denominación de los elementos (1)**

1. Borne de conexión para tensión de salida: Output DC +/-
2. Señalización LED DC OK (verde)
3. Táctil ray montaje íntegro en el carril
4. QR-kod web bağlantı
5. Bağlantı klemensi giriş geriliminin bağlanması: Input AC L/N

**2. Montaje (2)**

Güç kaynağı EN 60715'e uygun tüm 35 mm DIN raylarına oturulabilir. Normal montaj pozisyonunda yatay monte edilmelidir (giriş klemmeleri aşağı bakar şekilde). Diğer cihazlara minimum mesafe üstte/alta 30 mm.

**3. Bornes de conexión (1 + 3)**

**i** Los parámetros de conexión, como la longitud de pelado necesario con o sin puntera, pueden consultarse en la correspondiente tabla.

**4. Señalización**

Para supervisar la función hay disponible un LED DC OK. El LED emite luz de forma continua si la tensión de salida es > 90 % de la tensión nominal de salida U<sub>N</sub> (24 V DC).

**UL 508 NOTA:**

Aşağıda belirtilen çalışma sıcaklıkları için bakır kablolardan kullanın  
> 75 °C (ortam sıcaklığı < 55 °C) ve  
> 90 °C (ortam sıcaklığı < 75 °C).

Ortam sıcaklığı (çalışma) UL 508 çevre havası sıcaklığına referans verir.

**CSA C22.2 № 107.1-01 NOTA:**

Kontrollü bir ortamda kullanıma uyundur.

**IEC 60335-1 NOTA:**

Ademdas de las normas estándar, la fuente de alimentación UNO-PS/1AC/24DC/100W/H (1088851) cumple la norma de aparatos domésticos.

**PHOENIX CONTACT**

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG  
Flachmarkstraße 8, 32825 Blomberg, Germany

Fax +49-(0)5235-341200, Phone +49-(0)5235-300

MNR 905928 - 07

2020-09-08

ES Instrucciones de montaje para el instalador eléctrico

TR Elektrik personeli için montaj talimatı

RU Инструкция по установке для электромонтажника

PL Instrukcje dot. instalacji dla elektryka instalatora

ZH 电气人员安装须知